



NOTĂ :

- 1 - TUBUL DE LEGATURA PENTRU DESFUMARE VA AVEA SECTIUNEA INTERIOARA DE 1.80 X 1.55 M
- 2 - TUBUL VA FI METALIC REALIZAT DIN TABLA DE OTEL CU GROSIMEA DE 5 mm RIGIDIZAT CU PROFILE LAMINATE TIP CORNIER
- 3 - TUBUL VA FI FIXAT ATAT DE PERETII CAT SI DE PLANSEUL DIN BETON ARMAT AL CLADIRII
- 4 - TUBUL (CONFECTIA METALICA) SE VA PROTEJA CU VOPSEA SPUMANTA REZISTENT LA FOC 180 MINUTE

SECȚIUNEA D-D

- strat protecție (folie PVC)
- termoizolație (sălt.vată minerală)
- str.b.vap.(C.B.P.)
- barieră de vapori (C.B.)
- cheson b.a.
- tencuiala

- strat protecție (folie PVC)
- termoizolație (sălt.vată minerală)
- str.b.vap.(C.B.P.)
- barieră de vapori (C.B.)
- cheson b.a.
- tencuiala

- Plasa sudată zincată 12x12mm d=1.4mm
- GOL DESFUMARE 1.80 x 1.55 m

Verificator/Expert	Numele	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiza nr. / Data	
PROIECTANT:				BENEFICIAR:	Proiect nr.
S.C. RAKOZEN PROCONST S.R.L.				PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MARGHITA	11/
MARGHITA, Str. CRIȘAN, Nr. 12, jud. Bihor				Loc. Marghita, Str. Republicii, nr.1,	2009/
JO5/29/2006; C.U.I. 18272288				jud.Bihor	2015/
Tel/Fax: 0259/363474, mail: rakozen@yahoo.com				TITLU PROIECT:	FAZA
				REPARAȚII CAPITALE	P.Th.+
				CASA DE CULTURĂ- MARGHITA	D.E.
				Str. P-ța Independenței, nr.3	Planșa nr.
ȘEF PROIECT	ing. Rajna K. Zoltan		SCARA:		4%/AM
PROIECTAT	arh. Szilagyi Ladislau		I/50;		
DESENAT	arh. Szilagyi Ladislau		DATA:	TITLU PLANSĂ:	
			IUL 2017;	SECȚIUNI VERTICALA D-D;	